



Affoltern i.E., 13. Juli 2021

Mikrobiologische Verunreinigungen des Trinkwassers; Stand der Dinge

Nach der am Montag, 12. Juli 2021, erfolgten Feststellung von mikrobiologischen Verunreinigungen im Trinkwasser der Wasserversorgung Affoltern i.E., wurden die notwendigen Sofortmassnahmen umgehend eingeleitet.

So wurden u.a. durch den aufgebotenen Löschzug Affoltern i.E. der Regionalfeuerwehr Sumiswald an alle Haushaltungen Flugblätter mit entsprechender Verhaltensempfehlung verteilt und eine behelfsmässige Desinfektion mit einer Handchlorung durchgeführt. Gleichzeitig wurden durch die Verantwortlichen der Wasserversorgung Affoltern i.E. die Arbeiten zur Lokalisierung des Ursprungs der Verunreinigung aufgenommen und zur detaillierten Bestimmung der Verunreinigung die entnommenen Proben einem Laboratorium zugeführt.

Aufgrund der bisherigen Arbeiten zur Lokalisierung der Verunreinigung wurde festgestellt, dass **weder eine Quelfassung noch die Reservoirs der Wasserversorgung Affoltern i.E. eine Verunreinigung aufweisen**. Daraus folgernd muss die Verunreinigung bei der Verteilung des Wassers im weitverzweigten Leitungsnetz stattfinden. Die Arbeiten zum Finden dieses Ursprungs der Verunreinigung laufen weiterhin mit Hochdruck weiter.

Wir bitten die Bevölkerung und die Bezügerinnen und Bezüger von Trinkwasser der Wasserversorgung Affoltern i.E. sich weiterhin an die im verteilten Flugblatt aufgeführten Massnahmen zu halten.

Die Wasserversorgung Affoltern i.E. wird weiterhin über den aktuellen Stand der Dinge informieren und zu gegebener Zeit eine Entwarnung kommunizieren, sobald die einwandfreie Qualität des Trinkwassers wieder gewährleistet werden kann.

Gemeindeverwaltung Affoltern i.E.

Beat Neuenschwander, Gemeinderat
Präsident Energiekommission